

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI VRANCEA
LABORATOR DIAGNOSTIC ȘI INVESTIGARE ÎN SĂNĂTATEA PUBLICĂ

FOCSANI, Bd. Garii nr. 14

Tel 0237 223 979 / 0236 225 606, Fax 0237 227 235

www.dspvn.ro e-mail dspvn@aspvn.ro

BULETIN DE ANALIZA

analize ape

Nr. 2674 / 17.08.2026

Identificare client: **S.C. CUP S.A. - SUCURSALA RURAL**

Adresa client: **Str. Vrancei Nr. 39 F/ Str. Nicolae Titulescu Nr. 9**

Recoltat de: **Lab Gogu Cristina**

Data recoltării probelor: **12.08.2026**

Data primirii probelor: **12.08.2026 09:47**

Intervalul executării analizelor chimice:

Intervalul executării analizelor microbiologice: **12.08.2026 - 17.08.2026**

Scopul solicitării: **Monitorizare operațională, Contra cost**

Document însoțitor: **Proces verbal nr.381/CA 2674 / 12.08.2026**

Cod proba	Tip proba / Cantitate	Loc prelevare	Punct prelevare
9468	Apă potabilă - Monitorizare operațională / PET 0.5L/Recipient plastic steril 500ml	Instalația Oreavu	Bazin Oreavu ora 9:00

REZULTATELE ANALIZELOR MICROBIOLOGICE EFECTUATE, PROBA: 9468

Parametrii determinați / Metoda de analiza	U.M.	Concentr. max. admisa Ordonanța 7/2023	Val. determinată
Numărarea coloniilor prin însămânțare în mediul de cultură agar la 22 °C / SR EN ISO 6222:2004	UFC/ml	Fără modificări anormale	5 ✓
Detectarea și numărarea bacteriilor coliforme prin metoda filtrării prin membrană. / SR EN ISO 9308-1: 2015/A1: 2017	UFC/100 ml	0	0
Detectarea și numărarea Escherichia coli prin metoda filtrării prin membrană. / SR EN ISO 9308-1: 2015/A1: 2017	UFC/100 ml	0	0
Identificarea și numărarea enterococilor intestinali prin metoda filtrării prin membrană. / SR EN ISO 7899-2:2002	UFC/100 ml	0	0

Incertitudinea de măsurare: BC - 0,25 log10 UFC/100 ml, E.COLI - 0,25 log10 UFC/100 ml, Enterococ - 0,2 log10 UFC/100ml, NTG 22C - 0,26 log10 UFC/ml

VALIDAT
Responsabil analiza

VERIFICAT ȘI VALIDAT,
Coordonator laborator

LUCRAT DE:

Dr. MANOLE SORIN
Medic Primar
Medicină de laborator
Cod C32/31

Data și ora:
17.08.2026 09:01

Dr. MANOLE SORIN
Medic Primar
Medicină de laborator
Cod C32/31

Data și ora:
17.08.2026 09:01

CRISTEA IULIANA
Asistent medical de laborator PL
Grad principal
Cod: 312685

Buletinul se referă la probele prezentate.
Se interzice reproducerea parțială a buletinului de analiză.
Datele de identificare și locul de prelevare ale probei sunt furnizate de client.
Redactat în 2 exemplare. Difuzat la: 1 exemplar la DSP Vrancea și 1 exemplar la client.
Analizele cu * nu sunt înregistrate la MS.
Sfârșitul buletinului de analiză.