



COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE SA FOCSANI
OPERATOR REGIONAL AL SERVICIILOR DE APĂ ȘI CANALIZARE
LABORATOR APA POTABILA
FOCSANI , str. Suraii nr. 50 , JUDEȚUL VRANCEA



SR EN ISO/IEC 17025:2015
 CERTIFICAT DE ACREDITARE
 L1 1140

RAPORT DE INCERCARE

Nr. 277/ 04.08.2026

Denumire si adresa client: Sucursala Apa Canal Focsani, str. N. Titulescu nr.9
Nr.comanda /contract: 1429/ 28.01.2026
Tipul esantionului: Apa potabila
Identificare prelevator : Sorica Corina- executant de incercari
Locul si data prelevarii : Primaria Golesti/ 03.08.2026
Data receptiei /Executia incercarilor: 03.08.2026/ 03.08.2026
Descriere / Cod esantion: apa este limpede, fara alte modificari organoleptice /2871
Esantionare fara PV : conform PG 7.3
Rezultate obtinute:

Nr. crt.	Parametrii determinati	Valoare determinata	UM	Conc. max. admisa conf. Ord.nr.7/2023	Documente de referinta
1.	*Determinarea clorului rezidual liber	0,27	mg/l	$\geq 0,10 - \leq 0,50$	STAS 6364:1978; POL-AP-14
2.	Determinarea pH (t°C)	7,4(24,4°)	unit.pH	6,5-9,5	SR EN ISO 10523:2012;POL-04
3.	Determinarea conductivitatii (t°C)	1306(20°)	$\mu S/cm$	2500	SR EN 27888:1997;POL-05
4.	Determinarea turbiditatii	0,42	NTU	Acceptabila pt.consumatori si fara modif.anormale	SR EN ISO7027-1:2016; POL AP-16
5.	Determinarea azotatilor	12,16	mg NO ₃ /l	50	SR ISO 7890-3:2000; POL-09
6.	Determinarea nitritilor	<0,016	mg NO ₂ /l	0,5	SR EN 26777:2002 SREN 26777:2002/C91:2006;POL08
7.	Determinarea amoniului	<0,026	mg NH ₄ /l	0,5	SR ISO 7150-1: 2001;POL-07
8.	Determinarea clorurilor	228,3	mg /l	250	SR ISO 9297:2001;POL-06
9.	Determinarea indicelui de permanganat	0,70	mgO ₂ /l	5	SR EN ISO 8467:2001;POL-10
10.	Determinarea sumei de calciu si magneziu	17,16	grd.germ	min 5	SR ISO 6059:2008;POL-AP-15

Semnificatia simbolului „<” este valoare sub limita de cuantificare a metodei.
 Valoarea din dreapta semnelui „±”, reprezinta incertitudinea extinsa (factor k=2).

Incercarile marcate cu (*) NU sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Nota: Prelevarea a fost efectuata de catre: ☒ personalul laboratorului, ☐ client, si nu este acoperita de acreditarea RENAR.

Opinii si interpretari privind încercările: valoarea concentratiilor indicatorilor analizati se incadreaza in limitele maxim admise.
 Opiniile si interpretarile continute de prezentul raport nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Aprobat,
 Director General,
 Ing. Gheorghe VASILESCU



Verificat,
 Sef DCCA,
 Laura MUSAT

Intocmit,
 Responsabil Tehnic de Laborator,
 Ing. Andreea PUTU

Raport de încercare întocmit în doua exemplare cu valoare de original, din care unul la client si unul la emitent.
 Prezentul raport de încercare se refera numai la esantionul supus incercarii.

Acest document este proprietatea „CUP S.A.” si nu poate fi reprodus (integral sau partial) sau difuzat in alte scopuri decat cel pentru care a fost eliberat, fara acordul scris al proprietarului. Copii ale prezentului raport de încercări sunt valabile numai cu semnătura și ștampila originală”

Exemplar nr. 22

Ștampila Raportului de Incercare

COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE SA Focsani
 str. N. Titulescu nr. 9, Focsani; Tel: +40-237-226.400, +40-237-238.531; Fax: +40-237-226.402
 e-mail: secretariat@cupfocsani.ro; cod fiscal: RO 1443170; nr. Reg.Com. J1928000364396
 RO49BRDE400SV01917674000 - BRD Focsani; RO85BTRI04001202A65129XX - Banca Transilvania; RO44TREZ6915069XXX000901 - Trezoreria Focsani
 Politica de confidentialitate a CUP SA Focsani: <http://www.cupfocsani.ro/politica-de-confidentialitate.html>