DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDETULUI VRANCEA
LABORATOR DIAGNOSTIC ȘI INVESTIGARE ÎN SĂNĂTATEA PUBLICĂ
FOCSANI, Bd. Garii nr. 14
Tel 0237 223 979 / 0236 225 606, Fax 0237 227 235
www.dspvn.ro e-mail dspvn@aspvn.ro

BULETIN DE ANALIZA
analize ape
Nr. 3082 / 18.09.2026

Identificare client: **S.C. CUP S.A. FOCSANI**
Adresa client: **Str.Nicolae Titulescu, Nr.9 Focsani- Vrancea**
Recoltat de: **As ig Carsoche Ionela**
Data recoltarii probelor: **15.09.2026**
Data primirii probelor: **15.09.2026 13:03**
Intervalul executarii analizelor chimice: **15.09.2026 - 16.09.2026**
Intervalul executarii analizelor microbiologice: **15.09.2026 - 18.09.2026**
Scopul solicitarii: **Monitorizare audit, Contra cost**
Document insotitor: **Proces verbal nr.131/CA 3082 / 15.09.2026**

Cod proba	Tip proba / Cantitate	Loc prelevare	Punct prelevare
10869	Apă potabilă / PET 0.5L/Recipient plastic steril 500ml	Instalația Focșani	Consumator- Solomon Radu- Sat Calienii Vechi- Comuna Nanesti
10870	Apă potabilă / PET 0.5L/Recipient plastic steril 500ml	Instalația Focșani	Consumator- Scoala Gimnaziala Vulturu- Sat Vulturu- Com Vulturu
10871	Apă potabilă / PET 0.5L/Recipient plastic steril 500ml	Instalația Focșani	Consumator- Scoala Primara Martinesti- Sat Martinesti- Com Tataranu
10873	Apă potabilă / PET 0.5L/Recipient plastic steril 500ml	Instalația Focșani	Consumator - Gradinita cu program normal - Sat Tataranu- Com Tataranu
10875	Apă potabilă / PET 0.5L/Recipient plastic steril 500ml	Instalația Focșani	Consumator- Gradinita cu program normal - Sat Bordeasca Noua- Com Tataranu
10876	Apă potabilă / PET 0.5L/Recipient plastic steril 500ml	Instalația Focșani	Consumator- Scoala Gimnaziala "Prof. Gheorghe Gheorghiu"- Sat Gologanu- Com Gologanu
10877	Apă potabilă / PET 0.5L/Recipient plastic steril 500ml	Instalația Focșani	Consumator- Scoala Gimnaziala "Oana Diana Renea" Focsani

REZULTATELE ANALIZELOR CHIMICE EFECTUATE, PROBA: 10869

Parametrii determinati / Metoda de analiza	U.M.	Concentr. max. admisa	Limita cuantificare	Val. determinata
Duritate totala-suma ionilor de calciu si magneziu / SR ISO 6059-2008	grd.Ger.	Min 5	0,55	17,70
Nitriti / SR EN 26777:2002/C 91:2006	mg/l	Max 0.50	0,03	<0,03
Amoniu / SR ISO 7150-1 : 2001	mg/l	Max 0.50	0,04	0,05
Nitrati / SR ISO 7890-3-2000	mg/l	Max 50	0,80	26,38
Clor rezidual liber / STAS 6364 - 1978	mg/l	0,1 - 0,5	0,02	0,20
Cloruri / SR ISO 9297-01:2001	mg/l	Max 250	5	225,14
Indice de permanganat / SR EN ISO 8467:2001	mgO2/l	Max 5	0,55	1,57
pH la 25°C / SR ISO 10523-2012	unitati pH	6.5 - 9.5		7,84
Conductivitate la 20 °C / SR EN 27888:1997	µS/cm	Max 2500	10	1206

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDETULUI VRANCEA
LABORATOR DIAGNOSTIC ȘI INVESTIGARE ÎN SĂNĂTATEA PUBLICĂ
FOCSANI, Bd. Garii nr. 14
Tel 0237 223 979 / 0236 225 606, Fax 0237 227 235
www.dspvn.ro e-mail dspvn@aspvn.ro

BULETIN DE ANALIZA
analize ape
Nr. 3082 / 18.09.2026

REZULTATELE ANALIZELOR CHIMICE EFECTUATE, PROBA: 10869

Parametrii determinati / Metoda de analiza	U.M.	Concentr. max. admisa	Limita cuantificare	Val. determinata
Turbiditate / SR EN ISO 7027-1 2016	UNT	Acceptabilă pentru consumator și fără modificări anormale	0,30	< 0.30
Fe total / SR ISO 6332 - 1996	µg/l	max.200	20	50
Culoare* UV/VIS / SR EN ISO 7887:2012 Metoda C	mg/l Pt	Acceptabilă pentru consumator și fără modificări anormale	2	< 2
Miros* / SR EN 1622:2007 anexa C		Acceptabilă pentru consumator și fără modificări anormale		Acceptabilă pentru consumator și fără modificări anormale
Clor rezidual total / STAS 6364 - 1978	mg/l		0.02	0,20

REZULTATELE ANALIZELOR CHIMICE EFECTUATE, PROBA: 10870

Parametrii determinati / Metoda de analiza	U.M.	Concentr. max. admisa	Limita cuantificare	Val. determinata
Duritate totala-suma ionilor de calciu si magneziu / SR ISO 6059-2008	grd.Ger.	Min 5	0,55	17,64
Nitriti / SR EN 26777:2002/C 91:2006	mg/l	Max 0.50	0,03	<0,03
Amoniu / SR ISO 7150-1 : 2001	mg/l	Max 0.50	0,04	< 0.04
Nitrati / SR ISO 7890-3-2000	mg/l	Max 50	0,80	24,36
Clor rezidual liber / STAS 6364 - 1978	mg/l	0,1 - 0,5	0,02	0,25
Cloruri / SR ISO 9297-01:2001	mg/l	Max 250	5	228,68
Indice de permanganat / SR EN ISO 8467:2001	mgO2/l	Max 5	0,55	2,40
pH la 25°C / SR ISO 10523-2012	unitati pH	6.5 - 9.5		7,74
Conductivitate la 20 °C / SR EN 27888:1997	µS/cm	Max 2500	10	1197
Turbiditate / SR EN ISO 7027-1 2016	UNT	Acceptabilă pentru consumator și fără modificări anormale	0,30	< 0.30
Fe total / SR ISO 6332 - 1996	µg/l	max.200	20	67
Culoare* UV/VIS / SR EN ISO 7887:2012 Metoda C	mg/l Pt	Acceptabilă pentru consumator și fără modificări anormale	2	< 2
Miros* / SR EN 1622:2007 anexa C		Acceptabilă pentru consumator și fără modificări anormale		Acceptabilă pentru consumator și fără modificări anormale
Clor rezidual total / STAS 6364 - 1978	mg/l		0.02	0,25

REZULTATELE ANALIZELOR CHIMICE EFECTUATE, PROBA: 10871

Parametrii determinati / Metoda de analiza	U.M.	Concentr. max. admisa	Limita cuantificare	Val. determinata

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDETULUI VRANCEA
LABORATOR DIAGNOSTIC ȘI INVESTIGARE ÎN SĂNĂTATEA PUBLICĂ
FOCSANI, Bd. Garii nr. 14
Tel 0237 223 979 / 0236 225 606, Fax 0237 227 235
www.dspvn.ro e-mail dspvn@aspvn.ro

BULETIN DE ANALIZA
analize ape
Nr. 3082 / 18.09.2026

REZULTATELE ANALIZELOR CHIMICE EFECTUATE, PROBA: 10871

Parametrii determinati / Metoda de analiza	U.M.	Concentr. max. admisa	Limita cuantificare	Val. determinata
Duritate totala-suma ionilor de calciu si magneziu / SR ISO 6059-2008	grd.Ger.	Min 5	0,55	17,81
Nitriti / SR EN 26777:2002/C 91:2006	mg/l	Max 0.50	0,03	<0,03
Amoniu / SR ISO 7150-1 : 2001	mg/l	Max 0.50	0,04	< 0.04
Nitrati / SR ISO 7890-3-2000	mg/l	Max 50	0,80	24,59
Clor rezidual liber / STAS 6364 - 1978	mg/l	0,1 - 0,5	0,02	0,17
Cloruri / SR ISO 9297-01:2001	mg/l	Max 250	5	229,75
Indice de permanganat / SR EN ISO 8467:2001	mgO2/l	Max 5	0,55	2,27
pH la 25°C / SR ISO 10523-2012	unitati pH	6.5 - 9.5		7,78
Conductivitate la 20 °C / SR EN 27888:1997	µS/cm	Max 2500	10	1198
Turbiditate / SR EN ISO 7027-1 2016	UNT	Acceptabilă pentru consumator și fără modificări anormale	0,30	< 0.30
Fe total / SR ISO 6332 - 1996	µg/l	max.200	20	51
Culoare* UV/VIS / SR EN ISO 7887:2012 Metoda C	mg/l Pt	Acceptabilă pentru consumator și fără modificări anormale	2	< 2
Miros* / SR EN 1622:2007 anexa C		Acceptabilă pentru consumator și fără modificări anormale		Acceptabilă pentru consumator și fără modificări anormale
Clor rezidual total / STAS 6364 - 1978	mg/l		0.02	0,17

REZULTATELE ANALIZELOR CHIMICE EFECTUATE, PROBA: 10873

Parametrii determinati / Metoda de analiza	U.M.	Concentr. max. admisa	Limita cuantificare	Val. determinata
Duritate totala-suma ionilor de calciu si magneziu / SR ISO 6059-2008	grd.Ger.	Min 5	0,55	18,14
Nitriti / SR EN 26777:2002/C 91:2006	mg/l	Max 0.50	0,03	<0,03
Amoniu / SR ISO 7150-1 : 2001	mg/l	Max 0.50	0,04	< 0.04
Nitrati / SR ISO 7890-3-2000	mg/l	Max 50	0,80	24,17
Clor rezidual liber / STAS 6364 - 1978	mg/l	0,1 - 0,5	0,02	0,25
Cloruri / SR ISO 9297-01:2001	mg/l	Max 250	5	230,10
Indice de permanganat / SR EN ISO 8467:2001	mgO2/l	Max 5	0,55	0,77
pH la 25°C / SR ISO 10523-2012	unitati pH	6.5 - 9.5		7,60
Conductivitate la 20 °C / SR EN 27888:1997	µS/cm	Max 2500	10	1200

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDETULUI VRANCEA
LABORATOR DIAGNOSTIC ȘI INVESTIGARE ÎN SĂNĂTATEA PUBLICĂ
FOCSANI, Bd. Garii nr. 14
Tel 0237 223 979 / 0236 225 606, Fax 0237 227 235
www.dspvn.ro e-mail dspvn@aspvn.ro

BULETIN DE ANALIZA
analize ape
Nr. 3082 / 18.09.2026

REZULTATELE ANALIZELOR CHIMICE EFECTUATE, PROBA: 10873

Parametrii determinati / Metoda de analiza	U.M.	Concentr. max. admisa	Limita cuantificare	Val. determinata
Turbiditate / SR EN ISO 7027-1 2016	UNT	Acceptabilă pentru consumator și fără modificări anormale	0,30	< 0.30
Fe total / SR ISO 6332 - 1996	µg/l	max.200	20	50
Culoare* UV/VIS / SR EN ISO 7887:2012 Metoda C	mg/l Pt	Acceptabilă pentru consumator și fără modificări anormale	2	< 2
Miros* / SR EN 1622:2007 anexa C		Acceptabilă pentru consumator și fără modificări anormale		Acceptabilă pentru consumator și fără modificări anormale
Clor rezidual total / STAS 6364 - 1978	mg/l		0.02	0,25

REZULTATELE ANALIZELOR CHIMICE EFECTUATE, PROBA: 10875

Parametrii determinati / Metoda de analiza	U.M.	Concentr. max. admisa	Limita cuantificare	Val. determinata
Duritate totala-suma ionilor de calciu si magneziu / SR ISO 6059-2008	grd.Ger.	Min 5	0,55	17,64
Nitriti / SR EN 26777:2002/C 91:2006	mg/l	Max 0.50	0,03	<0,03
Amoniu / SR ISO 7150-1 : 2001	mg/l	Max 0.50	0,04	< 0.04
Nitrati / SR ISO 7890-3-2000	mg/l	Max 50	0,80	21,81
Clor rezidual liber / STAS 6364 - 1978	mg/l	0,1 - 0,5	0,02	0,20
Cloruri / SR ISO 9297-01:2001	mg/l	Max 250	5	232,22
Indice de permanganat / SR EN ISO 8467:2001	mgO2/l	Max 5	0,55	2,14
pH la 25°C / SR ISO 10523-2012	unitati pH	6.5 - 9.5		7,72
Conductivitate la 20 °C / SR EN 27888:1997	µS/cm	Max 2500	10	1204
Turbiditate / SR EN ISO 7027-1 2016	UNT	Acceptabilă pentru consumator și fără modificări anormale	0,30	< 0.30
Fe total / SR ISO 6332 - 1996	µg/l	max.200	20	46
Culoare* UV/VIS / SR EN ISO 7887:2012 Metoda C	mg/l Pt	Acceptabilă pentru consumator și fără modificări anormale	2	< 2
Miros* / SR EN 1622:2007 anexa C		Acceptabilă pentru consumator și fără modificări anormale		Acceptabilă pentru consumator și fără modificări anormale
Clor rezidual total / STAS 6364 - 1978	mg/l		0.02	0,20

REZULTATELE ANALIZELOR CHIMICE EFECTUATE, PROBA: 10876

Parametrii determinati / Metoda de analiza	U.M.	Concentr. max. admisa	Limita cuantificare	Val. determinata

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDETULUI VRANCEA
LABORATOR DIAGNOSTIC ȘI INVESTIGARE ÎN SĂNĂTATEA PUBLICĂ
FOCSANI, Bd. Garii nr. 14
Tel 0237 223 979 / 0236 225 606, Fax 0237 227 235
www.dspvn.ro e-mail dspvn@aspvn.ro

BULETIN DE ANALIZA
analize ape
Nr. 3082 / 18.09.2026

REZULTATELE ANALIZELOR CHIMICE EFECTUATE, PROBA: 10876

Parametrii determinati / Metoda de analiza	U.M.	Concentr. max. admisa	Limita cuantificare	Val. determinata
Duritate totala-suma ionilor de calciu si magneziu / SR ISO 6059-2008	grd.Ger.	Min 5	0,55	17,92
Nitriti / SR EN 26777:2002/C 91:2006	mg/l	Max 0.50	0,03	<0,03
Amoniu / SR ISO 7150-1 : 2001	mg/l	Max 0.50	0,04	< 0.04
Nitrati / SR ISO 7890-3-2000	mg/l	Max 50	0,80	21,87
Clor rezidual liber / STAS 6364 - 1978	mg/l	0,1 - 0,5	0,02	0,26
Cloruri / SR ISO 9297-01:2001	mg/l	Max 250	5	225,85
Indice de permanganat / SR EN ISO 8467:2001	mgO2/l	Max 5	0,55	1,79
pH la 25°C / SR ISO 10523-2012	unitati pH	6.5 - 9.5		7,61
Conductivitate la 20 °C / SR EN 27888:1997	µS/cm	Max 2500	10	1190
Turbiditate / SR EN ISO 7027-1 2016	UNT	Acceptabilă pentru consumator și fără modificări anormale	0,30	< 0.30
Fe total / SR ISO 6332 - 1996	µg/l	max.200	20	48
Culoare* UV/VIS / SR EN ISO 7887:2012 Metoda C	mg/l Pt	Acceptabilă pentru consumator și fără modificări anormale	2	< 2
Miros* / SR EN 1622:2007 anexa C		Acceptabilă pentru consumator și fără modificări anormale		Acceptabilă pentru consumator și fără modificări anormale
Clor rezidual total / STAS 6364 - 1978	mg/l		0.02	0,26

REZULTATELE ANALIZELOR CHIMICE EFECTUATE, PROBA: 10877

Parametrii determinati / Metoda de analiza	U.M.	Concentr. max. admisa	Limita cuantificare	Val. determinata
Duritate totala-suma ionilor de calciu si magneziu / SR ISO 6059-2008	grd.Ger.	Min 5	0,55	17,98
Nitriti / SR EN 26777:2002/C 91:2006	mg/l	Max 0.50	0,03	<0,03
Amoniu / SR ISO 7150-1 : 2001	mg/l	Max 0.50	0,04	0,05
Nitrati / SR ISO 7890-3-2000	mg/l	Max 50	0,80	18,78
Clor rezidual liber / STAS 6364 - 1978	mg/l	0,1 - 0,5	0,02	0,27
Cloruri / SR ISO 9297-01:2001	mg/l	Max 250	5	229,75
Indice de permanganat / SR EN ISO 8467:2001	mgO2/l	Max 5	0,55	1,66
pH la 25°C / SR ISO 10523-2012	unitati pH	6.5 - 9.5		7,77
Conductivitate la 20 °C / SR EN 27888:1997	µS/cm	Max 2500	10	1185

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDETULUI VRANCEA
LABORATOR DIAGNOSTIC ȘI INVESTIGARE ÎN SĂNĂTATEA PUBLICĂ
FOCSANI, Bd. Garii nr. 14
Tel 0237 223 979 / 0236 225 606, Fax 0237 227 235
www.dspvn.ro e-mail dspvn@aspvn.ro

BULETIN DE ANALIZA
analize ape
Nr. 3082 / 18.09.2026

REZULTATELE ANALIZELOR CHIMICE EFECTUATE, PROBA: 10877

Parametrii determinati / Metoda de analiza	U.M.	Concentr. max. admisa	Limita cuantificare	Val. determinata
Turbiditate / SR EN ISO 7027-1 2016	UNT	Acceptabilă pentru consumator și fără modificări anormale	0,30	< 0.30
Fe total / SR ISO 6332 - 1996	µg/l	max.200	20	67
Culoare* UV/VIS / SR EN ISO 7887:2012 Metoda C	mg/l Pt	Acceptabilă pentru consumator și fără modificări anormale	2	< 2
Miros* / SR EN 1622:2007 anexa C		Acceptabilă pentru consumator și fără modificări anormale		Acceptabilă pentru consumator și fără modificări anormale
Clor rezidual total / STAS 6364 - 1978	mg/l		0.02	0,27

REZULTATELE ANALIZELOR MICROBIOLOGICE EFECTUATE, PROBA: 10869

Parametrii determinati / Metoda de analiza	U.M.	Concentr. max. admisa Ordonanta 7/2023	Val. determinata
Numararea coloniilor prin insamantare in mediul de cultura agar la 22 °C / SR EN ISO 6222:2004	UFC/ml	Fara modificari anormale	1
Numararea coloniilor prin insamantare in mediul de cultura agar la 37 °C / SR EN ISO 6222:2004	UFC/ml	Fara modificari anormale	0
Detectarea si numararea bacteriilor coliforme prin metoda filtrarii prin membrana. / SR EN ISO 9308-1: 2015/A1: 2017	UFC/100 ml	0	0
Detectarea si numararea Escherichia coli prin metoda filtrarii prin membrana. / SR EN ISO 9308-1: 2015/A1: 2017	UFC/100 ml	0	0
Identificarea si numararea enterococilor intestinali prin metoda filtrarii prin membrana. / SR EN ISO 7899-2:2002	UFC/100 ml	0	0

REZULTATELE ANALIZELOR MICROBIOLOGICE EFECTUATE, PROBA: 10870

Parametrii determinati / Metoda de analiza	U.M.	Concentr. max. admisa Ordonanta 7/2023	Val. determinata
Numararea coloniilor prin insamantare in mediul de cultura agar la 22 °C / SR EN ISO 6222:2004	UFC/ml	Fara modificari anormale	2
Numararea coloniilor prin insamantare in mediul de cultura agar la 37 °C / SR EN ISO 6222:2004	UFC/ml	Fara modificari anormale	0
Detectarea si numararea bacteriilor coliforme prin metoda filtrarii prin membrana. / SR EN ISO 9308-1: 2015/A1: 2017	UFC/100 ml	0	0
Detectarea si numararea Escherichia coli prin metoda filtrarii prin membrana. / SR EN ISO 9308-1: 2015/A1: 2017	UFC/100 ml	0	0
Identificarea si numararea enterococilor intestinali prin metoda filtrarii prin membrana. / SR EN ISO 7899-2:2002	UFC/100 ml	0	0

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDETULUI VRANCEA
LABORATOR DIAGNOSTIC ȘI INVESTIGARE ÎN SĂNĂTATEA PUBLICĂ
FOCSANI, Bd. Garii nr. 14
Tel 0237 223 979 / 0236 225 606, Fax 0237 227 235
www.dspvn.ro e-mail dspvn@aspvn.ro

BULETIN DE ANALIZA
analize ape
Nr. 3082 / 18.09.2026

REZULTATELE ANALIZELOR MICROBIOLOGICE EFECTUATE, PROBA: 10871

Parametrii determinati / Metoda de analiza	U.M.	Concentr. max. admisa Ordonanta 7/2023	Val. determinata
Numararea coloniilor prin insamantare in mediul de cultura agar la 22 °C / SR EN ISO 6222:2004	UFC/ml	Fara modificari anormale	2
Numararea coloniilor prin insamantare in mediul de cultura agar la 37 °C / SR EN ISO 6222:2004	UFC/ml	Fara modificari anormale	0
Detectarea si numararea bacteriilor coliforme prin metoda filtrarii prin membrana. / SR EN ISO 9308-1: 2015/A1: 2017	UFC/100 ml	0	0
Detectarea si numararea Escherichia coli prin metoda filtrarii prin membrana. / SR EN ISO 9308-1: 2015/A1: 2017	UFC/100 ml	0	0
Identificarea si numararea enterococilor intestinali prin metoda filtrarii prin membrana. / SR EN ISO 7899-2:2002	UFC/100 ml	0	0

REZULTATELE ANALIZELOR MICROBIOLOGICE EFECTUATE, PROBA: 10873

Parametrii determinati / Metoda de analiza	U.M.	Concentr. max. admisa Ordonanta 7/2023	Val. determinata
Numararea coloniilor prin insamantare in mediul de cultura agar la 22 °C / SR EN ISO 6222:2004	UFC/ml	Fara modificari anormale	1
Numararea coloniilor prin insamantare in mediul de cultura agar la 37 °C / SR EN ISO 6222:2004	UFC/ml	Fara modificari anormale	0
Detectarea si numararea bacteriilor coliforme prin metoda filtrarii prin membrana. / SR EN ISO 9308-1: 2015/A1: 2017	UFC/100 ml	0	0
Detectarea si numararea Escherichia coli prin metoda filtrarii prin membrana. / SR EN ISO 9308-1: 2015/A1: 2017	UFC/100 ml	0	0
Identificarea si numararea enterococilor intestinali prin metoda filtrarii prin membrana. / SR EN ISO 7899-2:2002	UFC/100 ml	0	0

REZULTATELE ANALIZELOR MICROBIOLOGICE EFECTUATE, PROBA: 10875

Parametrii determinati / Metoda de analiza	U.M.	Concentr. max. admisa Ordonanta 7/2023	Val. determinata
Numararea coloniilor prin insamantare in mediul de cultura agar la 22 °C / SR EN ISO 6222:2004	UFC/ml	Fara modificari anormale	1
Numararea coloniilor prin insamantare in mediul de cultura agar la 37 °C / SR EN ISO 6222:2004	UFC/ml	Fara modificari anormale	0
Detectarea si numararea bacteriilor coliforme prin metoda filtrarii prin membrana. / SR EN ISO 9308-1: 2015/A1: 2017	UFC/100 ml	0	0
Detectarea si numararea Escherichia coli prin metoda filtrarii prin membrana. / SR EN ISO 9308-1: 2015/A1: 2017	UFC/100 ml	0	0
Identificarea si numararea enterococilor intestinali prin metoda filtrarii prin membrana. / SR EN ISO 7899-2:2002	UFC/100 ml	0	0

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDETULUI VRANCEA
LABORATOR DIAGNOSTIC ȘI INVESTIGARE ÎN SĂNĂTATEA PUBLICĂ
FOCSANI, Bd. Garii nr. 14
Tel 0237 223 979 / 0236 225 606, Fax 0237 227 235
www.dspvn.ro e-mail dspvn@aspvn.ro

BULETIN DE ANALIZA
analize ape
Nr. 3082 / 18.09.2026

REZULTATELE ANALIZELOR MICROBIOLOGICE EFECTUATE, PROBA: 10876

Parametrii determinati / Metoda de analiza	U.M.	Concentr. max. admisa Ordonanta 7/2023	Val. determinata
Numararea coloniilor prin insamantare in mediul de cultura agar la 22 °C / SR EN ISO 6222:2004	UFC/ml	Fara modificari anormale	3
Numararea coloniilor prin insamantare in mediul de cultura agar la 37 °C / SR EN ISO 6222:2004	UFC/ml	Fara modificari anormale	0
Detectarea si numararea bacteriilor coliforme prin metoda filtrarii prin membrana. / SR EN ISO 9308-1: 2015/A1: 2017	UFC/100 ml	0	0
Detectarea si numararea Escherichia coli prin metoda filtrarii prin membrana. / SR EN ISO 9308-1: 2015/A1: 2017	UFC/100 ml	0	0
Identificarea si numararea enterococilor intestinali prin metoda filtrarii prin membrana. / SR EN ISO 7899-2:2002	UFC/100 ml	0	0

REZULTATELE ANALIZELOR MICROBIOLOGICE EFECTUATE, PROBA: 10877

Parametrii determinati / Metoda de analiza	U.M.	Concentr. max. admisa Ordonanta 7/2023	Val. determinata
Numararea coloniilor prin insamantare in mediul de cultura agar la 22 °C / SR EN ISO 6222:2004	UFC/ml	Fara modificari anormale	1
Numararea coloniilor prin insamantare in mediul de cultura agar la 37 °C / SR EN ISO 6222:2004	UFC/ml	Fara modificari anormale	0
Detectarea si numararea bacteriilor coliforme prin metoda filtrarii prin membrana. / SR EN ISO 9308-1: 2015/A1: 2017	UFC/100 ml	0	0
Detectarea si numararea Escherichia coli prin metoda filtrarii prin membrana. / SR EN ISO 9308-1: 2015/A1: 2017	UFC/100 ml	0	0
Identificarea si numararea enterococilor intestinali prin metoda filtrarii prin membrana. / SR EN ISO 7899-2:2002	UFC/100 ml	0	0

Incertitudinea de măsurare: BC - 0,25 log10 UFC/100 ml, E.COLI - 0,25 log10 UFC/100 ml, Enterococ - 0,2 log10 UFC/100ml, NTG 22C - 0,26 log10 UFC/ml, NTG 37C - 0,26 log10 UFC/ml

VALIDAT
Responsabil analiza

ANTONELA PĂTRAȘCU
chimist medical principal
biochimie medicală
chimist medical
chimie sanitară
Cod: 370024

Data si ora:
16.09.2026 11:49

VERIFICAT SI VALIDAT,
Coordonator laborator

Dr. MANOLE SORIN
Medic Primar
Medicină de laborator
Cod C32231

Data si ora:
18.09.2026 09:04

LUCRAT DE:

MUNTENESCU NICOLETA
Asistent de laborator
Grad principal
Cod: 266091

TURCITU GEORGIANA
Asistent medical de laborator
Grad principal
Cod: 235629

Buletinul se refera la probele prezentate.
Se interzice reproducerea partiala a buletinului de analiza.
Datele de identificare si locul de prelevare ale probei sunt furnizate de client.
Redactat in 2 exemplare. Difuzat la: 1 exemplar la DSP Vrancea si 1 exemplar la client.
Analizele cu * nu sunt inregistrate la MS.
Sfarsitul buletinului de analiza.