DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDETULUI VRANCEA
LABORATOR DIAGNOSTIC ȘI INVESTIGARE ÎN SĂNĂTATEA PUBLICĂ
FOCSANI, Bd. Garii nr. 14
Tel 0237 223 979 / 0236 225 606, Fax 0237 227 235
www.dspvn.ro e-mail dspvn@aspvn.ro

BULETIN DE ANALIZA
analize ape
Nr. 2921 / 07.09.2026

Identificare client: **S.C. CUP S.A. - SUCURSALA RURAL**
Adresa client: **Str. Vrancei Nr. 39 F/ Str. Nicolae Titulescu Nr. 9**
Recoltat de: **Lab Apostu Paula**
Data recoltarii probelor: **01.09.2026**
Data primirii probelor: **01.09.2026 10:55**
Intervalul executarii analizelor chimice:
Intervalul executarii analizelor microbiologice: **01.09.2026 - 07.09.2026**
Scopul solicitarii: **Monitorizare operațională, Contra cost**
Document insotitor: **Proces verbal nr.412/ CA 2921 / 01.09.2026**

Cod proba	Tip proba / Cantitate	Loc prelevare	Punct prelevare
10304	Apă potabilă - Monitorizare operationala / Recipient plastic steril 500ml	Instalația Bordești	Bazin Bordesti ora 8:30

REZULTATELE ANALIZELOR MICROBIOLOGICE EFECTUATE, PROBA: 10304

Parametrii determinati / Metoda de analiza	U.M.	Concentr. max. admisa Ordonanta 7/2023	Val. determinata
Numararea coloniilor prin insamantare in mediul de cultura agar la 22 °C / SR EN ISO 6222:2004	UFC/ml	Fara modificari anormale	3
Detectarea si numararea bacteriilor coliforme prin metoda filtrarii prin membrana. / SR EN ISO 9308-1: 2015/A1: 2017	UFC/100 ml	0	0
Detectarea si numararea Escherichia coli prin metoda filtrarii prin membrana. / SR EN ISO 9308-1: 2015/A1: 2017	UFC/100 ml	0	0
Identificarea și numararea enterococilor intestinali prin metoda filtrarii prin membrana. / SR EN ISO 7899-2:2002	UFC/100 ml	0	0

Incertitudinea de măsurare: BC - 0,25 log10 UFC/100 ml, E.COLI - 0,25 log10 UFC/100 ml, Enterococ - 0,2 log10 UFC/100ml, NTG 22C - 0,26 log10 UFC/ml

VALIDAT
Responsabil analiza

Dr. MANOLE SORIN
Medic Primar
Medicină de laborator
Cod C32231

Data si ora:
07.09.2026 08:35

VERIFICAT SI VALIDAT,
Coordonator laborator

Dr. MANOLE SORIN
Medic Primar
Medicină de laborator
Cod C32231

Data si ora:
07.09.2026 08:35

LUCRAT DE:

CRISTEA IULIANA
Asistent medical de laborator PL
Grad principal
Cod: 312685

Buletinul se refera la probele prezentate.
Se interzice reproducerea partiala a buletinului de analiza.
Datele de identificare si locul de prelevare ale probei sunt furnizate de client.
Redactat in 2 exemplare. Difuzat la: 1 exemplar la DSP Vrancea si 1 exemplar la client.
Analizele cu * nu sunt inregistrate la MS.
Sfarsitul buletinului de analiza.