**DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDETULUI VRANCEA**
**LABORATOR DIAGNOSTIC ȘI INVESTIGARE ÎN SĂNĂTATEA PUBLICĂ**
FOCSANI, Bd. Garii nr. 14
Tel 0237 223 979 / 0236 225 606, Fax 0237 227 235
www.dspvn.ro e-mail dspvn@aspvn.ro

# BULETIN DE ANALIZA
## analize ape
## Nr. 3131 / 21.09.2026

Identificare client: **S.C. CUP S.A. FOCSANI**
Adresa client: **Str.Nicolae Titulescu, Nr.9 Focsani- Vrancea**
Recoltat de: **Lab Sorica Corina**
Data recoltarii probelor: **17.09.2026**
Data primirii probelor: **17.09.2026 11:44**
Intervalul executarii analizelor chimice:
Intervalul executarii analizelor microbiologice: **17.09.2026 - 21.09.2026**
Scopul solicitarii: **Monitorizare operațională, Contra cost**
Document insotitor: **Proces verbal nr.217/ CA 3131 / 17.09.2026**

| Cod proba | Tip proba / Cantitate | Loc prelevare | Punct prelevare |
|---|---|---|---|
| 11037 | Apă potabilă - Monitorizare operationala / Recipient plastic steril 500ml | Instalația Focșani | Bazin Vajaietoarea ora 8:50 |

**REZULTATELE ANALIZELOR MICROBIOLOGICE EFECTUATE, PROBA: 11037**

| Parametrii determinati / Metoda de analiza | U.M. | Concentr. max. admisa Ordonanta 7/2023 | Val. determinata |
|---|---|---|---|
| Numararea coloniilor prin insamantare in mediul de cultura agar la 22 °C / SR EN ISO 6222:2004 | UFC/ml | Fara modificari anormale | 2 |
| Detectarea si numararea bacteriilor coliforme prin metoda filtrarii prin membrana. / SR EN ISO 9308-1: 2015/A1: 2017 | UFC/100 ml | 0 | 0 |
| Detectarea si numararea Escherichia coli prin metoda filtrarii prin membrana. / SR EN ISO 9308-1: 2015/A1: 2017 | UFC/100 ml | 0 | 0 |
| Identificarea si numararea enterococilor intestinali prin metoda filtrarii prin membrana. / SR EN ISO 7899-2:2002 | UFC/100 ml | 0 | 0 |

Incertitudinea de măsurare: BC - 0,25 log10 UFC/100 ml, E.COLI - 0,25 log10 UFC/100 ml, Enterococ - 0,2 log10 UFC/100ml, NTG 22C - 0,26 log10 UFC/ml

VALIDAT
Responsabil analiza

Dr. MANOLE SORIN
Medic Primar
Medicină de laborator
Cod C32231

Data si ora:
21.09.2026 08:40

VERIFICAT SI VALIDAT,
Coordonator laborator

Dr. MANOLE SORIN
Medic Primar
Medicină de laborator
Cod C32231

Data si ora:
21.09.2026 08:40

LUCRAT DE:

CRISTEA IULIANA
Asistent medical de laborator PL
Grad principal
Cod: 312685

Buletinul se refera la probele prezentate.
Se interzice reproducerea partiala a buletinului de analiza.
Datele de identificare si locul de prelevare ale probei sunt furnizate de client.
Redactat in 2 exemplare. Difuzat la: 1 exemplar la DSP Vrancea si 1 exemplar la client.
Analizele cu * nu sunt inregistrate la MS.
Sfarsitul buletinului de analiza.