DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDETULUI VRANCEA
LABORATOR DIAGNOSTIC ȘI INVESTIGARE ÎN SĂNĂTATEA PUBLICĂ
FOCSANI, Bd. Garii nr. 14
Tel 0237 223 979 / 0236 225 606, Fax 0237 227 235
www.dspvn.ro e-mail dspvn@aspvn.ro

BULETIN DE ANALIZA
analize ape
Nr. 3375 / 09.10.2026

Identificare client: **S.C. CUP S.A. FOCSANI**
Adresa client: **Str.Nicolae Titulescu, Nr.9 Focsani- Vrancea**
Recoltat de: **As. Carsoche Ionela**
Data recoltarii probelor: **06.10.2026**
Data primirii probelor: **06.10.2026 10:13**
Intervalul executarii analizelor chimice: **06.10.2026 - 07.10.2026**
Intervalul executarii analizelor microbiologice: **06.10.2026 - 09.10.2026**
Scopul solicitarii: **Monitorizare audit, Contra cost**
Document insotitor: **Proces verbal nr.149 / 06.10.2026**

Cod proba	Tip proba / Cantitate	Loc prelevare	Punct prelevare
11806	Apă potabilă / PET 0.5L/Recipient plastic steril 500ml	Instalația Focșani	Consumator Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă "Elena Doamna" Focșani
11807	Apă potabilă / PET 0.5L/Recipient plastic steril 500ml	Instalația Focșani	Consumator Școala Gimnazială Golești
11808	Apă potabilă / PET 0.5L/Recipient plastic steril 500ml	Instalația Focșani	Consumator Școala Gimnazială Vânători

REZULTATELE ANALIZELOR CHIMICE EFECTUATE, PROBA: 11806

Parametrii determinati / Metoda de analiza	U.M.	Concentr. max. admisa	Limita cuantificare	Val. determinata
Duritate totala-suma ionilor de calciu si magneziu / SR ISO 6059-2008	grd.Ger.	Min 5	0,55	17.70
Nitriti / SR EN 26777:2002/C 91:2006	mg/l	Max 0.50	0,03	<0,03
Amoniu / SR ISO 7150-1 : 2001	mg/l	Max 0.50	0,04	< 0.04
Nitrati / SR ISO 7890-3-2000	mg/l	Max 50	0,80	26.97
Clor rezidual liber / STAS 6364 - 1978	mg/l	0,1 - 0,5	0,02	0.21
Cloruri / SR ISO 9297-01:2001	mg/l	Max 250	5	221.96
Indice de permanganat / SR EN ISO 8467:2001	mgO2/l	Max 5	0,55	2.02
pH la 25°C / SR ISO 10523-2012	unitati pH	6.5 - 9.5		7.55
Conductivitate la 20 °C / SR EN 27888:1997	µS/cm	Max 2500	10	1204
Turbiditate / SR EN ISO 7027-1 2016	UNT	Acceptabilă pentru consumator și fără modificări anormale	0,30	< 0.30
Fe total / SR ISO 6332 - 1996	µg/l	max.200	20	59
Culoare* UV/VIS / SR EN ISO 7887:2012 Metoda C	mg/l Pt	Acceptabilă pentru consumator și fără modificări anormale	2	< 2
Miros* / SR EN 1622:2007 anexa C		Acceptabilă pentru consumator și fără modificări anormale		Acceptabilă pentru consumator și fără modificări anormale
Clor rezidual total / STAS 6364 - 1978	mg/l		0.02	0.21

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDETULUI VRANCEA
LABORATOR DIAGNOSTIC ȘI INVESTIGARE ÎN SĂNĂTATEA PUBLICĂ
FOCSANI, Bd. Garii nr. 14
Tel 0237 223 979 / 0236 225 606, Fax 0237 227 235
www.dspvn.ro e-mail dspvn@aspvn.ro

BULETIN DE ANALIZA
analize ape
Nr. 3375 / 09.10.2026

REZULTATELE ANALIZELOR CHIMICE EFECTUATE, PROBA: 11807

Parametrii determinati / Metoda de analiza	U.M.	Concentr. max. admisa	Limita cuantificare	Val. determinata
Duritate totala-suma ionilor de calciu si magneziu / SR ISO 6059-2008	grd.Ger.	Min 5	0,55	18.31
Nitriti / SR EN 26777:2002/C 91:2006	mg/l	Max 0.50	0,03	<0,03
Amoniu / SR ISO 7150-1 : 2001	mg/l	Max 0.50	0,04	< 0.04
Nitrati / SR ISO 7890-3-2000	mg/l	Max 50	0,80	28.42
Clor rezidual liber / STAS 6364 - 1978	mg/l	0,1 - 0,5	0,02	0.32
Cloruri / SR ISO 9297-01:2001	mg/l	Max 250	5	226.21
Indice de permanganat / SR EN ISO 8467:2001	mgO2/l	Max 5	0,55	1.98
pH la 25°C / SR ISO 10523-2012	unitati pH	6.5 - 9.5		7.60
Conductivitate la 20 °C / SR EN 27888:1997	µS/cm	Max 2500	10	1199
Turbiditate / SR EN ISO 7027-1 2016	UNT	Acceptabilă pentru consumator și fără modificări anormale	0,30	< 0.30
Fe total / SR ISO 6332 - 1996	µg/l	max.200	20	28
Culoare* UV/VIS / SR EN ISO 7887:2012 Metoda C	mg/l Pt	Acceptabilă pentru consumator și fără modificări anormale	2	< 2
Miros* / SR EN 1622:2007 anexa C		Acceptabilă pentru consumator și fără modificări anormale		Acceptabilă pentru consumator și fără modificări anormale
Clor rezidual total / STAS 6364 - 1978	mg/l		0.02	0.32

REZULTATELE ANALIZELOR CHIMICE EFECTUATE, PROBA: 11808

Parametrii determinati / Metoda de analiza	U.M.	Concentr. max. admisa	Limita cuantificare	Val. determinata
Duritate totala-suma ionilor de calciu si magneziu / SR ISO 6059-2008	grd.Ger.	Min 5	0,55	18.14
Nitriti / SR EN 26777:2002/C 91:2006	mg/l	Max 0.50	0,03	<0,03
Amoniu / SR ISO 7150-1 : 2001	mg/l	Max 0.50	0,04	< 0.04
Nitrati / SR ISO 7890-3-2000	mg/l	Max 50	0,80	27.47
Clor rezidual liber / STAS 6364 - 1978	mg/l	0,1 - 0,5	0,02	0.31
Cloruri / SR ISO 9297-01:2001	mg/l	Max 250	5	224.79
Indice de permanganat / SR EN ISO 8467:2001	mgO2/l	Max 5	0,55	2.18
pH la 25°C / SR ISO 10523-2012	unitati pH	6.5 - 9.5		7.58
Conductivitate la 20 °C / SR EN 27888:1997	µS/cm	Max 2500	10	1196

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDETULUI VRANCEA
LABORATOR DIAGNOSTIC ȘI INVESTIGARE ÎN SĂNĂTATEA PUBLICĂ
FOCSANI, Bd. Garii nr. 14
Tel 0237 223 979 / 0236 225 606, Fax 0237 227 235
www.dspvn.ro e-mail dspvn@aspvn.ro

BULETIN DE ANALIZA
analize ape
Nr. 3375 / 09.10.2026

REZULTATELE ANALIZELOR CHIMICE EFECTUATE, PROBA: 11808

Parametrii determinati / Metoda de analiza	U.M.	Concentr. max. admisa	Limita cuantificare	Val. determinata
Turbiditate / SR EN ISO 7027-1 2016	UNT	Acceptabilă pentru consumator și fără modificări anormale	0,30	< 0.30
Fe total / SR ISO 6332 - 1996	µg/l	max.200	20	23
Culoare* UV/VIS / SR EN ISO 7887:2012 Metoda C	mg/l Pt	Acceptabilă pentru consumator și fără modificări anormale	2	< 2
Miros* / SR EN 1622:2007 anexa C		Acceptabilă pentru consumator și fără modificări anormale		Acceptabilă pentru consumator și fără modificări anormale
Clor rezidual total / STAS 6364 - 1978	mg/l		0.02	0.31

REZULTATELE ANALIZELOR MICROBIOLOGICE EFECTUATE, PROBA: 11806

Parametrii determinati / Metoda de analiza	U.M.	Concentr. max. admisa Lege 96/2024	Val. determinata
Numararea coloniilor prin insamantare in mediul de cultura agar la 22 °C / SR EN ISO 6222:2004	UFC/ml	Fara modificari anormale	1
Numararea coloniilor prin insamantare in mediul de cultura agar la 37 °C / SR EN ISO 6222:2004	UFC/ml	Fara modificari anormale	0
Detectarea si numararea bacteriilor coliforme prin metoda filtrarii prin membrana. / SR EN ISO 9308-1: 2015/A1: 2017	UFC/100 ml	0	0
Detectarea si numararea Escherichia coli prin metoda filtrarii prin membrana. / SR EN ISO 9308-1: 2015/A1: 2017	UFC/100 ml	0	0
Identificarea si numararea enterococilor intestinali prin metoda filtrarii prin membrana. / SR EN ISO 7899-2:2002	UFC/100 ml	0	0

REZULTATELE ANALIZELOR MICROBIOLOGICE EFECTUATE, PROBA: 11807

Parametrii determinati / Metoda de analiza	U.M.	Concentr. max. admisa Lege 96/2024	Val. determinata
Numararea coloniilor prin insamantare in mediul de cultura agar la 22 °C / SR EN ISO 6222:2004	UFC/ml	Fara modificari anormale	1
Numararea coloniilor prin insamantare in mediul de cultura agar la 37 °C / SR EN ISO 6222:2004	UFC/ml	Fara modificari anormale	0
Detectarea si numararea bacteriilor coliforme prin metoda filtrarii prin membrana. / SR EN ISO 9308-1: 2015/A1: 2017	UFC/100 ml	0	0
Detectarea si numararea Escherichia coli prin metoda filtrarii prin membrana. / SR EN ISO 9308-1: 2015/A1: 2017	UFC/100 ml	0	0
Identificarea si numararea enterococilor intestinali prin metoda filtrarii prin membrana. / SR EN ISO 7899-2:2002	UFC/100 ml	0	0

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDETULUI VRANCEA
LABORATOR DIAGNOSTIC ȘI INVESTIGARE ÎN SĂNĂTATEA PUBLICĂ
FOCSANI, Bd. Garii nr. 14
Tel 0237 223 979 / 0236 225 606, Fax 0237 227 235
www.dspvn.ro e-mail dspvn@aspvn.ro

BULETIN DE ANALIZA
analize ape
Nr. 3375 / 09.10.2026

REZULTATELE ANALIZELOR MICROBIOLOGICE EFECTUATE, PROBA: 11808

Parametrii determinati / Metoda de analiza	U.M.	Concentr. max. admisa Lege 96/2024	Val. determinata
Numararea coloniilor prin insamantare in mediul de cultura agar la 22 °C / SR EN ISO 6222:2004	UFC/ml	Fara modificari anormale	3
Numararea coloniilor prin insamantare in mediul de cultura agar la 37 °C / SR EN ISO 6222:2004	UFC/ml	Fara modificari anormale	0
Detectarea si numararea bacteriilor coliforme prin metoda filtrarii prin membrana. / SR EN ISO 9308-1: 2015/A1: 2017	UFC/100 ml	0	0
Detectarea si numararea Escherichia coli prin metoda filtrarii prin membrana. / SR EN ISO 9308-1: 2015/A1: 2017	UFC/100 ml	0	0
Identificarea si numararea enterococilor intestinali prin metoda filtrarii prin membrana. / SR EN ISO 7899-2:2002	UFC/100 ml	0	0

VALIDAT
Responsabil analiza

ANTONELA PĂTRAȘCU
chimist medical principal
biochimie medicală
chimist medical [illegible]
chimie sanitară
Cod: 370024

Data si ora:
07.10.2026 11:15

VERIFICAT SI VALIDAT,
Coordonator laborator

Dr. MANOLE SORIN
Medic Primar
Medicină de laborator
Cod C32231

Data si ora:
09.10.2026 08:13

LUCRAT DE:

MUNTENESCU NICOLETA
Asistent de laborator
Grad principal
Cod: 266091

CRISTEA IULIANA
Asistent medical de laborator PL
Grad principal
Cod: 312685

Buletinul se refera la probele prezentate.
Se interzice reproducerea partiala a buletinului de analiza.
Datele de identificare si locul de prelevare ale probei sunt furnizate de client.
Redactat in 2 exemplare. Difuzat la: 1 exemplar la DSP Vrancea si 1 exemplar la client.
Analizele cu * nu sunt inregistrate la MS.
Sfarsitul buletinului de analiza.