



COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE SA FOCȘANI
OPERATOR REGIONAL AL SERVICIILOR DE APĂ ȘI CANALIZARE
FOCȘANI, str. Surii nr. 50, JUDEȚUL VRANCEA
LABORATOR APA POTABILĂ



RAPORT DE INCERCARE

Nr. 9 / 01.03.2023

Denumire si adresa client: Sucursala Apa Canal Focsani, str. N. Titulescu nr. 9

Nr.comanda /contract: Plan de Monitorizare 30761 / 20.02.2023

Tipul esantionului: apa potabila

Identificare prelevator : Corina SORICA - executant de incercari

Locul si data prelevarii : Scoala generala Golesti -chiuveta grup sanitar / 20.02.2023

Data receptiei /Executia incercarilor: 20.02.2023 / 20.02.2023 -- 21.02.2023

Descriere / Cod esantion: apa este limpede, fara alte modificari organoleptice / 327

Esantionare fara PV: conform PG 7.3

Rezultate obtinute:

Nr. crt.	Parametrii determinati	Valoare determinata	UM	Conc. max. admisa conf. Ord.nr7/2023	Documente de referinta
1.	*Determinarea clorului rezidual liber	0,18	mg/l	0,1-0,50	STAS 6364:1978; POL-AP-14
2.	Determinarea pH (t°C)	7,35(22,7°)	unit.pH	6,5-9,5	SR EN ISO 10523:2012; POL-04
3.	Determinarea conductivitatii (t°C)	1383(25°)	μS/cm	2500	SR EN 27888:1997;POL-05
4.	Determinarea turbiditatii	1,73	NTU	Acceptabila pt.consumatori si fara modif.anormale	SR EN ISO7027-1:2016;POL-AP-16
5.	Determinarea azotatilor	13,16	mg NO ₃ /l	50	SR ISO 7890-3:2000; POL-09
6.	Determinarea nitritilor	<0,016	mg NO ₂ /l	0,5	SR EN 26777:2002 SREN 26777:2002/C91:2006; POL-08
7.	Determinarea amoniului	<0,029	mg NH ₄ /l	0,5	SR ISO 7150-1: 2001;POL-07
8.	Determinarea clorurilor	210	mg /l	250	SR ISO 9297:2001;POL-06
9.	Determinarea indicelui de permanganat	1,28	mgO ₂ /l	5	SR EN ISO 8467:2001;POL-10
10.	Determinarea sumei de calciu si magneziu	17,61	grd.germ	min 5	SR ISO 6059:2008;POL-AP-15

Semnificatia simbolului „<” este valoare sub limita de cuantificare a metodei.

Valoarea din dreapta semnelui „±”, reprezinta incertitudinea extinsa (factor k=2)

Incercarile marcate cu (*) NU sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Opinii si interpretari privind incercarile: - valorile concentratiilor indicatorilor analizati, se incadreaza in limitele maxim admise.

Opiniile si interpretarile continute de prezentul raport nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Aprobat,

Verificat,

Intocmit,

Director General,
ing Gheorghe VASIU ESC.1

Sef DCCA
ing Valentina BUTNARU

Responsabil Tehnic de Laborator,
ing. Liliana LICIU

Exemplar nr. 1/2

Raport de incercare intocmit in doua exemplare cu valoare de original, din care unul la client si unul la emitent.

Prezentul raport de incercare se refera numai la esantionul supus incercarii

Acest document este proprietatea „S.C. CUP S.A.” si nu poate fi reprodus (integral sau partial) sau difuzat in alte scopuri decat cel pentru care a fost eliberat, fara acordul scris al proprietarului. Copii ale prezentului raport de incercare sunt valabile numai cu semnatura si stampila originala

Sfarsitul Raportului de Incercare