

RAPORT DE INCERCARE
Nr. 49/ 07.05.2021

Denumire si adresa client: Sucursala Apa Canal Panciu, b-dul Independentei nr.20
Nr. comanda /contract: Plan de Monitorizare nr. 30503/28.01.2019
Tipul esantionului: apa potabila
Identificare prelevator : Valerica FOTACHE– executant incercari
Locul si data prelevarii: Policlinica Panciu , b-dul Independentei nr.22 Panciu ; 08.04.2021
Data receptiei /Executia incercarilor: 08.04.2021 / 08.04.2021
Descriere / Cod esantion: limpede , fara alte modificari organoleptice / 759
Esantionare cu PV : PV nr.6, conform PG 7.3
Rezultate obtinute:

Nr. crt.	Parametrii determinati	Valoare determinata	UM	Concentratia max. admisa conf. Legii 458/2002 (forma reviz.)	Documente de referinta
1.	*Determinarea clorului rezidual liber/ total	0,20	mg/l	0,1-0,50	STAS 6364:1978; POL-AP-14
2.	Determinarea pH(23,4°C)	7,41	unit.pH	6,5-9,5	SR EN ISO 10523:2012; POL-04
3.	Determinarea conductivitatii(t°C)	794	μS/cm	2500	SR EN 27888:1997;POL-05
4.	Determinarea turbiditatii	0,39	NTU	5	SR EN ISO7027-1:2016; POL-AP-16
5.	Determinarea azotatilor	2,14	mg NO ₃ /l	50	SR ISO 7890-3:2000; POL-09
6.	Determinarea azotitilor	<0.016	mg NO ₂ /l	0,5	SR EN 26777:2002 SR EN 26777:2002/C91:2006;POL-08
7.	Determinarea amoniului	<0,025	mg NH ₄ /l	0,5	SR ISO 7150-1: 2001;POL-07
8.	Determinarea clorurilor	87,70	mg /l	250	SR ISO 9297:2001;POL-06
9.	Determinarea indicelui de permanganat	1,32	mgO/l	5	SR EN ISO 8467:2001;POL-10
10.	Determinarea sumei de calciu si magneziu	16,26	grd.germ	min 5	SR ISO 6059:2008;POL-AP-15

Semnificatia simbolului „<”, este valoare sub limita de cuantificare a metodei. Valoarea din dreapta semnelui „±” reprezinta incertitudinea extinsa (factor k=2).

Incercarile marcate cu (*) NU sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Opinii si interpretari privind încercările :Valorile indicatorilor determinati se incadreaza in limitele maxim admise.

Opiniile si interpretarile continute de prezentul raport nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.



Aprobat,
Director-General,
ing.Gheorghe VASILESCU

Verificat,
Sef DCCA,
ing.Valentina BUTNARU

Intocmit,
Responsabil Tehnic de Laborator
ing.Liliana LICIU
Exemplar nr. 2/2

Raport de încercare întocmit în doua exemplare cu valoare de original, din care unul la client și unul la emitent. Prezentul raport de încercare se referă numai la esantionul supus încercării. Acest document este proprietatea „S.C. CUP S.A.” și nu poate fi reprodus (integral sau parțial) sau difuzat în al scopuri decât cel pentru care a fost eliberat, fără acordul scris al proprietarului. Copii ale prezentului raport de încercări sunt valabile numai cu semnătura și ștampila originală”

Sfarsitul Raportului de Incercare